出厂水水质周报（2026.02.09-2026.02.15）

出厂水水质周报（2026.02.09-2026.02.15）				
检测项目	标准限值（GB5749-2022）	最高值	最低值	均值
浑浊度(散射浑浊度单位）/NTU	1	0.27	0.22	0.24
色度（铂钴色度单位）/度	15	<5	<5	<5
臭和味	无异臭、异味	无	无	无
肉眼可见物	无	无	无	无
游离氯（mg/L）	≥0.3 且≤2	0.6	0.6	0.6
高锰酸盐指数（(以 O2 计)/（mg/L）	3	1.00	0.88	0.94
菌落总数(CFU/mL)	100	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群(CFU/100mL)	不应检出	未检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	未检出
			扬中金州水务有限公司化验中心	